

La division prévention
Sécurité incendie de Saint-Gabriel-de-Brandon
5111, Chemin Du Lac
J0K 2N0
Bureau : 450-835-1100
Courriel : prevention@munstgab.com



COMMUNIQUÉ

Objet : Rappel élargi : Kidde et Garrison rappelle des extincteurs munis de poignées en plastique

Produits touchés

Le rappel vise deux types d'extincteurs de marques Kidde et Garrison, soit les extincteurs munis d'une poignée en plastique et les extincteurs Pindicator munis d'un bouton presseur. Le site internet de Santé Canada (www.canadiensante.gc.ca) précise les numéros de modèles, les codes dateurs et les types d'extincteurs rappelés.

Le présent rappel élargi vise les extincteurs qui n'avaient pas été précédemment visés par les rappels de mars 2009 et de février 2015.

Identification du risque

L'extincteur peut se boucher, une force excessive peut être nécessaire afin d'utiliser le produit ou celui-ci peut faire défaut et ne pas s'activer en cas d'incendie. De plus, la buse peut se détacher avec tellement de force que celle-ci présente un risque de blessure.

Ce que vous devrez faire

Les consommateurs devraient immédiatement communiquer avec Kidde afin d'obtenir gratuitement un autre extincteur et savoir comment retourner le produit rappelé.

Pour obtenir de plus amples renseignements, ils peuvent communiquer avec Kidde au numéro sans frais 855-233-2882 de 8 h 30 à 17 h (HE) du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) ou de 9 h à 15 h le samedi et le dimanche, ou consulter le site Web de l'entreprise, puis cliquer sur « Conseils sur les produits ».

Source : Santé Canada
Problème : Sécurité des produits
Public : Grand public
Numéro d'identification : RA-65014